

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa zbiorników wodnych: Góra Baldrychowska, Smardzew, Próba - cz. 3 "Próba"						
1		Obsługa zbiornika Próba marzec - kwiecień 2020 r.				
1	Analiza własna d.1	Obsługa obiektów i urządzeń zbiornika . Regulowanie poziomu lustra wody zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, utrzymanie czystości (na bieżąco) na zaporze i jej obrzeżach, likwidacja roślinności z umocnień zapory, usuwanie śmieci, kreto-wisk, likwidacja przetamowań, oczyszczania na bieżąco stopnia betonowego na wlocie do zbiornika, oraz koryta rzeki Żeglina od zapory do mostu drogowego, prowadzenie o dozór magazynu przyobiektopowego itp. Pomiar zwierciadła wody w studniach gospodarczych (5 szt.) i w piezometrach (4 szt.) 1 raz na kwartał oraz codzienny pomiar wody w zbiorniku i w korycie rzeki Żeglina poniżej zbiornika wraz z dokumentowaniem pomiarów. Składanie do Nadzoru Wodnego Sieradz cotygodniowych meldunków o stanie urządzeń zbiornika i występujących ewentualnych nieprawidłowościach. Meldunki należy składać z podpisem Wykonawcy i pieczęcią firmową na piśmie bądź elektronicznie w każdy poniedziałek do godz 8.00. W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy meldunek należy złożyć w najbliższy dzień roboczy po nim następujący. W przypadku wystąpienia piętrzenia wody powyżej rzędnej 153,10 m Kr /poziom korony przelewu stałego/ w okresach ciągłych długotrwałych lub intensywnych burzowych opadów, a także w okresach występowania wezbrań zimowych i letnich - prowadzić ciągłą obserwację wszystkich obiektów zbiornika, meldunki o stanie urządzeń zbiornika należy składać wg. potrzeb, nie mniej niż raz na dobę.	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: