

PO.ZPU.5.2811.1.2020.PK

Ogłoszenie o wyborze oferty

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w związku z przeprowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, informuje, że po rozpatrzeniu ofert w procedurze wyboru wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 73/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2019 roku na wykonanie zadania pt.:

„Naprawa w trybie awaryjnym statycznego układu wzbudzenia WGSY-27c w Elektrowni Wodnej Jeziorsko wraz z wymianą wyłącznika wzbudzenia typu NSX250NA 250A”

wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:

**Instytut Energetyki
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
Oddział Gdańsk
ul. M. Reja 27
80-870 Gdańsk**

o łącznej wartości brutto: **18 081,00 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych).

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym i zapraszamy do dalszej współpracy.

Z-CA DYREKTORA

Roman Strzelczyk

Podpis osoby upoważnionej