

### Zakres prac

***Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa w trybie awaryjnym statycznego układu wzbudzenia WGSY-27c w Elektrowni Wodnej Jeziorsko wraz z wymianą wyłącznika wzbudzenia typu NSX250NA 250A”***

Zakres prac obejmuje:

- naprawę statycznego układu wzbudzenia WGSY-27c;
- dostawę wyłącznika wzbudzenia typu NSX250NA 250A i materiałów pomocniczych;
- wymianę/montaż nowego wyłącznika wzbudzenia typu NSX250NA 250A wraz z okablowaniem;
- przegląd / próby funkcjonalne układu wzbudzenia po wymianie elementów.

W ramach przygotowywanej oferty zaleca się przeprowadzenie wcześniejszej wizji lokalnej na terenie obiektu – Elektrownia Wodna Jeziorsko 99-235 Pęczniew, Łyszkowice 18.