Przekrój poziomy D–D

skala 1:25



Szczegół "A"

skala 1:2



* – Wymiar liczony do powierzchni projektowanej warstwy spadkowej (na górnej powierzchni przyczółka

Szczegół "B"

skala 1:2



* – Wymiar liczony do powierzchni projektowanej warstwy spadkowej na górnej powierzchni przyczółka

Przekrój A–A

skala 1:25



* – Wymiar liczony do powierzchni projektowanej warstwy spadkowej na górnej powierzchni przyczółka

Widok C–C

skala 1:25



* – Wymiar liczony do powierzchni projektowanej warstwy spadkowej na górnej powierzchni przyczółka

Szczegół "C"

skala 1:2



* – Wymiar liczony do powierzchni projektowanej warstwy spadkowej na górnej powierzchni przyczółka

Przekrój B–B

skala 1:10



* – Wymiar liczony do powierzchni projektowanej warstwy spadkowej na górnej powierzchni przyczółka



PLAN SYTUACYJNY

skala 1:1000



A1

2,0cm	Wykończenie wewnętrznej powierzchni nadbudowy
190,0cm	Wypełnienie pustakami ceramicznymi
2,0cm	Wykończenie zewnętrznej powierzchni nadbudowy

A2

2,0cm	Wykończenie wewnętrznej powierzchni nadbudowy
190,0cm	Słup żelbetowy
2,0cm	Wykończenie zewnętrznej powierzchni nadbudowy

A3

0,18cm	Membrana dachowa z termoplastycznych poliolefinów
~0,15cm	Geowłóknina 200 g/m²
12,0cm	Żelbetowa płyta stropodachu

Uwagi:

1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Rysunek stanu istniejącego opracowano w oparciu o przeprowadzone pomiary inwentaryzacyjne oraz archiwalną dokumentację archiwalną.
3. Wszystkie elementy niebędące w zakresie podstawy inwentaryzacyjnych zaczerpnięto z dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego.
4. Wszystkie miejscowe krawędzie betonowe należy sfazować 10x10.
5. Rysunek należy rozpatrywać z pozostałymi rysunkami oraz częścią opisową dokumentacji.
6. Na elementy obróbki blacharskiej dopuszcza się zastosowanie blachy systemowej laminowanej folią dachową.
7. Obróbkę blacharską należy trwale zamocować w konstrukcji stropodachu z zachowaniem szczelności w miejscach połączeń blach oraz przylegających do konstrukcji.

Zestawienie stali dla projektowanej nadbudowy

Poz.	Gabaryty elementu			Liczba elem.	Masa jedn.	Masa całk.
	[mm]			[szt.]	[kg]	[kg]
1.1	Bl.	2	x 228	/ 572	2	2.0	4.1
1.2	Bl.	2	x 228	/ 3253	2	11.6	23.3
1.3	Bl.	2	x 228	/ 1918	2	6.9	13.7
1.4	Bl.	2	x 228	/ 1600	2	5.7	11.4
2	Bl.	2	x 164	/ 1550	1	4.0	4.0
				Ciężar całkowity stali [kg]			50.8
				Dodatek na spoiny 1.8% [kg]			0.9
				Ogólny ciężar stali [kg]			51.7

Zestawienie materiałów dla 1 nadbudowki:

Stal 1.4301	51.7kg
Membrana dachowa	10.8m²
Geowłóknina 200 g/m²	9.7m²
Kołki systemowe	89szt.
Kratki wentylacyjne Ø200mm	2szt.
Tynk wewnętrzny	16.6m²
Tynk zewnętrzny	17.0m²
Drzwi wejściowe	1kpl.

Zestawienie materiałów dla 2 szt. nadbudowek:

Stal 1.4301	103.5kg
Membrana dachowa	21.7m²
Geowłóknina 200 g/m²	19.4m²
Kołki systemowe	178szt.
Kratki wentylacyjne Ø200mm	4szt.
Tynk wewnętrzny	33.3m²
Tynk zewnętrzny	33.9m²
Drzwi wejściowe	2kpl.

ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
61-502 Poznań, ul. Chełmońskiego 4/8
www.psmon.regon.pgw.pl

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
53-615 Wrocław, ul. Dawidowska 5 tel. 74-75...
www.pbwinzynieria.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU	Jaz przelewowo-upustowy w km 1+264 zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko
TYTUŁ RYSUNKU	**Nadbudowki przyczółków - geometria**
STADIUM	Projekt budowlano-wykonawczy - stan istniejący + projektowany

GŁÓWNY PROJEKTANT	inż. Wiesław LECYK	190/A/71		BRANŻA	Konstr.–Bud. Hydrotechniczne
PROJEKTANT	inż. Krzysztof KANIA	600/61		DATA	12.2016r.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł WAŁROBA			SKALA	1:1000, 1:20, 1:10, 1:5, 1:1
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł DORADA			REWIZJA	2
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ruslan KOSTIUK			ARKUSZ	1/1
OPRACOWAŁ	mgr inż. Weronika THAI VAN			NUMER RYSUNKU	H-11
OPRACOWAŁ	mgr inż. Stanisław BOLANOWSKI				
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz IZDEBSKI				
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dawid KĘDZIA				
OPRACOWAŁ	mgr inż. Kinga SERAFIN-SMALEC				
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz SŁEDZIŃSKI				
OPRACOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz SZKUDLAREK				